

Предписание № 19/ 1 /
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующему МБДОУ Детский сад № 31 городского округа город Уфа РБ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 19 от 09.01.2017г.,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «17» января 2017г., проведена проверка МБДОУ Детский сад № 31 городского округа город Уфа РБ по адресу: г. Уфа, п. Аэропорт, ул. Авиаторов, 19, государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору подполковником внутренней службы Елпаевым Александром Павловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Коваль Руфиной Габдрашитовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На путях эвакуации (в коридорах) отсутствует аварийное освещение.	п. 6.22 СНиП 21-01-97*. Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. СНиП 23-05-95 п.7.62 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел;	15.10.2017	
2.	Ширина дверных проемов основных выходов менее 1,2 метра	СНиП 21-01-97* п.6.16 Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 1,2 м— из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.	15.10.2017	
3.	Ширина дверных проемов из групп менее 1,2 метра	СНиП 21-01-97* п.6.16 Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 1,2 м	15.10.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)
М.Л.П.*



заместитель главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы)
Елпаев А.П.
государственного инспектора)

«17» января 2017г.


Предписание для исполнения получил:
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«17» января 2017г.